



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«20» сентября 2017 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 226

По адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 15
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «31» августа 2017 года №226

была проведена проверка в отношении: Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Ярославский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства" (деле по тексту ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»)

Продолжительность проверки: «20» сентября 2017 года (1 день)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Заместитель директора по ДПО ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» Венцукевич Н.В. (получено 01.09.2017г. по эл. почте).

(фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Павлов Андрей Владимирович.

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по ДПО ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» Венцукевич Н.В.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание учебно-теоретического корпуса ФАУ «Ярославский ЦППК» - 3-х этажное, II степени огнестойкости, соответствуют классу функциональной пожарной опасности Ф 4.2, Ф 4.3, с подвалом, без чердака. Кровля плоская, мягкая, перекрытия железобетонные. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание учебно-производственного корпуса гаражного типа - 1-ноэтажное, кирпичное, не отапливаемое, электрифицированное.

Здания и помещения оборудованы: автоматической установкой пожарной сигнализацией (АУПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа (СОУЭ).

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 375/1/1 от 16.09.2016г. выполнено
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 375/1/1 от 16.09.2016г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор
г. Ярославля по пожарному надзору
Павлов А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«20» сентября 20 17 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель директора по ДПО ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» Венцукевич Н.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» сентября 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)