



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

Предписание № 375/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования "Ярославский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства"

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от 17 августа 2016 года № 375, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Павлючевым А.В. 29.08.2016г. и 16.09.2016г. проведена внеплановая выездная проверка Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Ярославский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства" (деле по тексту ФГАОУ ДПО « Ярославский ЦППК»), расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 15 совместно с заместителем директора по ДПО и ТБ ФГАОУ ДПО « Ярославский ЦППК» Забурненко С.Л..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
Здание учебно-теоретического корпуса				
1.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 3, п. 14 табл. 1 п. 9 НПБ 110-03.	01.08.2017г	
2.	Помещения не оборудованы автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, НПБ 104-03 п. 5.1, табл. 2 п.15	01.08.2017г	
3.	В общих коридорах 2,3 этажей здания на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (отсутствуют показатели пожарной опасности на линолеум (сертификаты)	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2017г	
4.	В общем коридоре 1 этажа здания на путях эвакуации допускается применение материалов (дерево) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2017г	
Здание учебно-производственного корпуса гаражного типа				
5.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 3, п. 14 табл. 1 п. 4.1, п. 4.2 НПБ 110-03.	01.08.2017г	
6.	Помещения не оборудованы автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, НПБ 104-03 п. 5.1, табл. 2 п.20	01.08.2017г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Ярославля по пожарному надзору



А.В. Павлочев

« 16 » сентября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заместитель директора по ДПО и ТБ ФГАОУ ДПО
«Ярославский ЦППК» Забурненко С.Л.
(должность, ФИО)

« 16 » сентября 20 16 г.