



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ярославский центр профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров
Федерального дорожного агентства»
(ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»)

ИНН/КПП 7607000188/760401001 ОГРН1027600986192
Адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.15
Сайт: www.yar-ukk.ru, E-mail: cppkyar2015@inbox.ru
Контактные телефоны: 8 (4852) 44-14-28, 44-36-31, 44-06-32

07 МАР 2018

№
от

32

На №

Государственному инспектору
Ростовского района ЯО
по пожарному надзору

Новожилову М.В.

Ответ на представление

В ответ на представление №147-2-7-36 «об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» сообщаем Вам что по выявленным нарушениям пожарной безопасности предприняты следующие действия:

1. 14 февраля 2018г. в образовательном учреждении проведено инструктивно-методическое совещание по результатам плановой выездной проверки Отделом Управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам МЧС России.
2. С целью устранения выявленных административных правонарушений проведена следующая работа:
 - 2.1. Заключен договор на разработку рабочего проекта автоматической системы противопожарной защиты в здании филиала ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» г. Ростов, ул.Гоголя,9 с ООО «Ростовпожбезопасность»;
 - 2.2. Заключен договор на монтаж автоматической системы противопожарной защиты в здании филиала ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» г. Ростов, ул.Гоголя,9 с ООО «Ростовпожбезопасность» по разработанному рабочему проекту;
 - 2.3. В разработке проекта предусмотрено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
 - 2.4. На апрель месяц 2018г. поставлено в план закупок приобретение и монтаж светильников с колпаками рассеивания.
 - 2.5. На апрель месяц 2018г. запланировано заключение договора на изготовление планов эвакуации для первого и второго этажа здания;
 - 2.6. Установка огнезащитной двери, ограждающей доступ из гаража в помещение автошколы и отделка стен на путях эвакуации негорючими материалами в соответствии с СНиП 21-01-97, п.6.25 запланирована на май месяц 2018г.

Директор



Киселева А.В.

исп. Большаков Н.М.
89605354102